

PROJEKTBEREGNEREN

TIL TOTALØKONOMI v2.0



KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS
EJENDOMME

Brønshøj Skole					
Brønshøj Skole, til- og ombygniong			Dato: 21.01.2013		[Dato]
Adresse: Klintholmsvej 5 Brønshøj			Kalkulationsperiode, år:		30
Projektleder, Kejd: Lars Schou Petersen			Nummer i KØPS:		[nummer]
Totalrådgiver: Vandkunsten AS			eDoc sagsnummer:		[nummer]
SAMLET BESKRIVELSE	Sammenligning af skillevægsopbygning i nybyggede undervisningslokaler				
LØSNING 1 [Kort navn]	Gipsplader på stålskelet, spartlet og malet				
LØSNING 2 [Kort navn]	krydsfinerbeklædning				
LØSNING 3 [Kort navn]					
LØSNING 4 [Kort navn]					
Parametre		LØSNING 1 [Kort navn]	LØSNING 2 [Kort navn]	LØSNING 3 [Kort navn]	LØSNING 4 [Kort navn]
1. Anlæg	point				
	kr	kr 2.699.852	kr 2.743.229	kr -	kr -
	kr/år	kr 175.629	kr 178.451	kr -	kr -
2. Forsyning	point				
	kr	kr -	kr -		kr -
	kr/år	kr -	kr -	kr -	kr -
3. Drift	point				
	kr	kr 693.716	kr 409.124	kr -	kr -
	kr/år	kr 45.127	kr 26.614	kr -	kr -
4. Sociale forhold	point				
5. Miljø	point				
6. Andet	point				
Samlede resultat	Point	0	0	0	0
	kr (NV)	kr 3.393.568	kr 3.152.353	kr -	kr -
	kr/år (NV)	kr 220.756	kr 205.065	kr -	kr -
Vurdering i forhold til LØSNING 1	Point		0	0	0
	Nutidsværdi		kr -241.214	kr -	kr -
	Annuitet		kr -15.691	kr -	kr -
	Tilbagebetalingstid, år		2,3	0,0	0,0
	Besparelse forsyning		0,0%	0,0%	0,0%
	Besparelser drift		41,0%	0,0%	0,0%

	Besparelse forsyning og drift	20,5%	0,0%	0,0%
--	-------------------------------	-------	------	------

Noter:

Materialeidentiteten i løsning 2 er væsentlig stærkere end løsning 1

Indeklimaet i løsning 2 er bedre i løsning 2 end i løsning 1

OVERSIGT		
[Projektets navn]	Dato:	[Dato]
[Adresse]	Kalkulationsperiode, år:	30
Projektleder i KEjd: [navn]	Nummer i KØPS:	[nummer]
Rådgivere: [firma, evt. personnavn]	eDoc sagsnummer:	[nummer]

